

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, Troja, 182 00 Praha 8

CERTIFIKÁT

č.: 1240146

Výrobek: Jistič

Typ: LVN (varianty viz příloha)

Jmenovité hodnoty: 80, 100, 125 A, 230/400 V AC, 400 V AC, char. B, C, D,
póly 1, 2, 3, 4

Objednatel: OEZ s.r.o.
Šedivská 339, 561 51 Letohrad, Česká republika

Výrobce: OEZ s.r.o.
Šedivská 339, 561 51 Letohrad, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 240668-01/01 ze dne: 08.04.2024

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 60898-1 ed. 2:2019

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 240668 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Platnost certifikátu je omezena do: 15.04.2027

16.04.2024

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



240668-01

Jistič LVN

LVN-80B-1	LVN-80B-3-CS
LVN-100B-1	LVN-100B-3-CS
LVN-125B-1	LVN-125B-3-CS
LVN-80C-1	LVN-80C-3-CS
LVN-100C-1	LVN-100C-3-CS
LVN-125C-1	LVN-125C-3-CS
LVN-80D-1	LVN-80D-3-CS
LVN-100D-1	LVN-100D-3-CS
LVN-80B-1-CS	LVN-80B-4
LVN-100B-1-CS	LVN-100B-4
LVN-125B-1-CS	LVN-125B-4
LVN-80C-1-CS	LVN-80C-4
LVN-100C-1-CS	LVN-100C-4
LVN-125C-1-CS	LVN-125C-4
LVN-80D-1-CS	LVN-80D-4
LVN-100D-1-CS	LVN-100D-4
LVN-100B-2	LVN-80B-4-CS
LVN-80C-2	LVN-100B-4-CS
	LVN-125B-4-CS
	LVN-80C-4-CS
LVN-100B-2-CS	LVN-100C-4-CS
LVN-80C-2-CS	LVN-125C-4-CS
LVN-100C-2-CS	LVN-80D-4-CS
	LVN-100D-4-CS
LVN-80B-3	
LVN-100B-3	LVN-100C-4-CS-Telasi
LVN-125B-3	LVN-125C-4-CS- Telasi
LVN-80C-3	
LVN-100C-3	
LVN-125C-3	
LVN-80D-3	
LVN-100D-3	